

Energiestruktur

nach § 23c Abs.4 Ziffer 3 und 5 EnWG sowie
§ 23c Abs.6 Ziffer 1 EnWG

Last

Entnommene Jahresarbeit vorgelagertes Netz [MWh]	2.286.560.851
Jahreshöchstlast [MW]	767
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast	11.01.2024 – 08:00 Uhr

* die zugrundeliegenden Daten betreffen das Jahr 2024

Abrechnungsbrennwert in kWh/m³ und Normdichte in kg/m³

Monat	Brennwert Ho (kWh/m ³)	Normdichte Rhon (kg/m ³)
Dezember 2025	11,511	0,7981
November 2025	11,555	0,7961
Oktober 2025	11,566	0,7904
September 2025	11,578	0,7936
August 2025	11,513	0,7937
Juli 2025	11,526	0,7954
Juni 2025	11,562	0,7907
Mai 2025	11,526	0,7939
April 2025	11,468	0,7959
März 2025	11,467	0,7950
Februar 2025	11,491	0,7979
Januar 2025	11,519	0,7942
Dezember 2024	11,508	0,7956
November 2024	11,512	0,7977