

Energiestruktur

nach § 23c Abs.4 Ziffer 3 und 5 EnWG sowie
§ 23c Abs.6 Ziffer 1 EnWG

Last

Entnommene Jahresarbeit vorgelagertes Netz [kWh]	2.408.810.980
Jahreshöchstlast [MW]	755
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast	19.02.2025 – 07:00 Uhr

* die zugrundeliegenden Daten betreffen das Jahr 2025

Abrechnungsbrennwert in kWh/m³ und Normdichte in kg/m³

Monat	Brennwert Ho (kWh/m ³)	Normdichte Rho (kg/m ³)
Februar 2026	11,454	0,8011
Januar 2026	11,552	0,8030
Dezember 2025	11,511	0,7981
November 2025	11,555	0,7961
Oktober 2025	11,566	0,7904
September 2025	11,578	0,7936
August 2025	11,513	0,7937
Juli 2025	11,526	0,7954
Juni 2025	11,562	0,7907
Mai 2025	11,526	0,7939
April 2025	11,468	0,7959
März 2025	11,467	0,7950
Februar 2025	11,491	0,7979